

汕尾市生态环境局

汕环函〔2020〕232号

汕尾市生态环境局关于准予汕尾信民生休闲 农业有限公司楼房生猪养殖示范项目 入河排污口设置的行政许可决定书

汕尾信民生休闲农业有限公司：

你单位于2020年12月14日报送的汕尾信民生休闲农业有限公司楼房生猪养殖示范项目入河排污口设置申请书、入河排污口设置论证报告、项目建设依据文件等材料收悉。我局已组织专家对入河排污口设置论证报告进行了评审，同时邀请市生态环境局海丰分局、海丰县水务局等单位代表进行了现场踏勘和参加评审会，并向汕尾市水务局征求了关于排污口设置对防洪和用水安全影响的意见。经审查，该申请符合法定条件，现按《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《入河排污口监督管理办法》（水利部22号令）、《广东省生态环境厅办公室关于做好过渡期入河排污口设置管理工作的通知》，我局作出行政许可决定如下：

一、原则同意你单位在汕尾市海丰县海城镇莲花山万中管

区大液河支流（宫下河）（经度：E 115° 14' 2.5"，纬度：N 22° 57' 57.9"）设置入河排污口。

二、入河排污口设置类型为新建，排放方式为间歇排放，入河方式为管道，排污口管径 200mm，设计排污能力 37.1 吨/日，废污水排放需满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作标准、广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）标准中的较严值要求，其中氨氮排放浓度应不高于自行申报排放浓度 20mg/L。

三、应采取措施做到稳定达标排放；制定并严格落实应急处理预案，加强污水处理设施的日常维护，避免污水直排入河。

四、在项目竣工、排污口试运行 3 个月后，正式投入使用前，应及时向我局提出入河排污口设置验收申请，验收合格后的入河排污口方可投入使用。

五、入河排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查；安装水质、水量在线监测仪器设备，保证监测设备正常运行，并在每年 2 月 1 日前，向市生态环境局海丰分局报送上年度入河排污口使用情况和水质监测报表，报表中的水质数据应由排污单位委托有资质认定资格的水质监测机构监测；入河排污口口门处应有明显的标志牌。

六、入河排污口位置、排放方式、建设方案、废污水主要污染物种类及其排放浓度、排放总量发生变化或自批准之日起三年内未实施的，应重新进行入河排污口设置申请。

- 附件：1. 汕尾信民生休闲农业有限公司 5 万头生猪楼房养殖示范项目入河排污口设置论证报告技术评审意见
2. 汕尾信民生休闲农业有限公司楼房生猪养殖示范项目入河排污口设置论证报告技术复核意见
3. 汕尾市水务局关于对征求汕尾信民生休闲农业有限公司楼房生猪养殖示范项目入河排污口对防洪和用水安全影响意见的复函

汕尾市生态环境局

2020 年 12 月 15 日

公开方式：依申请公开

抄送：汕尾市水务局，市生态环境局海丰分局。

汕尾市生态环境局办公室

2020 年 12 月 15 日印发
