

汕尾市生态环境局

汕环函〔2020〕237号

汕尾市生态环境局关于准予汕尾市东部 水质净化厂及配套管网一期工程入河 排污口设置的行政许可决定书

汕尾市住房和城乡建设局：

贵局于2020年12月18日报送的汕尾市东部水质净化厂及配套管网一期工程入河排污口设置申请书、入河排污口设置论证报告、项目建设依据文件等材料收悉。经审查，该申请符合法定条件，现按《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《入河排污口监督管理办法》（水利部22号令）、《广东省生态环境厅办公室关于做好过渡期入河排污口设置管理工作的通知》，我局作出行政许可决定如下：

一、原则同意你单位在汕尾市红海湾经济开发区田墘街道田墘大排洪渠（经度：E 115° 30′ 5.06″，纬度：N 22° 43′ 48.82″）设置入河排污口。

二、入河排污口设置类型为新建，排放方式为连续排放，入河方式为管道，管材选用焊接钢管，钢管管径 $\Phi 1500\text{mm}$ ，至排放口通过出水口消能井设置4个 $1200\text{mm}\times 600\text{mm}$ 出水口排入田垵大排洪渠，设计排污能力100000吨/日，污水处理设计出水水质为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和总磷（以P计）4项基本控制指标执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类水标准，SS、TN等其他15项基本控制指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及修改单中一级A标准。

三、应采取措施做到稳定达标排放；制定并严格落实应急处理预案，加强日常维护，避免污水直排入河。

四、在项目竣工、排污口试运行3个月后，正式投入使用前，应及时向我局提出入河排污口设置验收申请，验收合格后的入河排污口方可投入使用。

五、入河排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查；安装水质、水量在线监测仪器设备，保证监测设备正常运行，并在每年2月1日前，向市生态环境局直属分局报送上年度入河排污口使用情况和水质监测报表，报表中的水质数据应由排污单位委托有资质认定资格的水质监测机构监测；入河排污口口门处应有明显的标志牌。

六、入河排污口位置、排放方式、建设方案、废污水主

要污染物种类及其排放浓度、排放总量发生变化或自批准之日起三年内未实施的，应重新进行入河排污口设置申请。





公开方式：依申请公开

抄送：市水务局，市生态环境局直属分局。

汕尾市生态环境局办公室

2020 年 12 月 18 日印发