



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0490

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 海丰县后门镇东成混凝土搅拌有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月31日

报告日期: 2021年01月08日

报告编号: B-HY2021-0006

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个别强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0791	挡土墙	C30	150×150×150	2020年12月03日	2020年12月31日	28	标准养 护	37.2	1.00	1.0	36.7
			150×150×150					36.6			
			150×150×150					36.2			
HY2020-0792	挡土墙	C30	150×150×150	2020年12月03日	2020年12月31日	28	标准养 护	33.8	1.00	1.0	35.4
			150×150×150					37.1			
			150×150×150					35.2			
HY2020-0793	挡土墙	C30	150×150×150	2020年12月03日	2020年12月31日	28	标准养 护	35.7	1.00	1.0	36.5
			150×150×150					37.6			
			150×150×150					36.3			
(以下空 白)											
备注	该组样品HY2020-0791合格。该组样品HY2020-0792合格。该组样品HY2020-0793合格。										


	监督单位：汕尾市住建局					监督人：徐绿琪					

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0074

第1页 共1页

批准: 林多雄 审核: 廖小波 校核: 廖小波 试验: 黄健青 郭斌



报告编号: B-HY2021-0005

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海风苑路187号；电话：(0660)3343755

批准: 陈子祥 审核: 陈子祥 校核: 陈子祥 试验: 黄佳青 陈子祥

批准: 杨子雄 审核: 廖俊 校核: 廖俊 试验: 黄健青 陈斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0488

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市海丰建嘉混凝土搅拌有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月31日

报告日期: 2021年01月08日

报告编号: B-HY2021-0004

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个 别 强 度 (MPa)	尺 寸 系 数	养 护 系 数	强 度 代 表 值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0785	中共汕尾市委党校	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月31日	29	标准养护	34.2	1.00	1.0	35.6
			150×150×150					37.8			
			150×150×150					34.8			
HY2020-0786	中共汕尾市委党校	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月31日	29	标准养护	36.3	1.00	1.0	35.7
			150×150×150					36.5			
			150×150×150					34.2			
HY2020-0787	中共汕尾市委党校	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月31日	29	标准养护	31.9	1.00	1.0	33.1
			150×150×150					38.5			
			150×150×150					33.1			
(以下空白)											
备注	-----		该组样品HY2020-0785合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2020-0786合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2020-0787合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。								
			监督单位：汕尾市住建局								
			监督人：徐绿琪								

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0069

第1页 共1页

批准: 付子祥 审核: 廖俊 校核: 廖俊 试验: 黄佳青 陈斌



报告编号: B-HY2021-0020

批准: 杨子祥 审核: 廖心 校核: 廖心 试验: 黄健青 刘斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0486

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 海丰县恒盛投资有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月31日

报告日期: 2021年01月08日

报告编号: B-HY2021-0002

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个 别 强 度	尺 寸	养 护	强 度
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)			(MPa)	系 数	系 数	代 表 值 (MPa)
HY2020-0779	影院首层梁板	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养护	32.8	1.00	1.0	31.5
			150×150×150					31.1			
			150×150×150					30.5			
HY2020-0780	影院首层梁板	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养护	30.6	1.00	1.0	29.4
			150×150×150					28.0			
			150×150×150					29.6			
HY2020-0781	影院首层梁板	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养护	30.0	1.00	1.0	30.2
			150×150×150					29.8			
			150×150×150					30.8			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2020-0779合格。该组样品HY2020-0780合格。该组样品HY2020-0781合格。										

	监督单位：汕尾市住建局 监督人：徐绿琪										

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0068

第1页 共1页

批准: 杨子雄 审核: 廖俊 校核: 廖俊 试验: 黄伟青 郭斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0487

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市鸿顺混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月31日

报告日期: 2021年01月08日

报告编号: B-HY2021-0003

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个 别 强 度 (MPa)	尺 寸 系 数	养 护 系 数	强度 代表值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0782	----	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月30日	29	标准养护	22.6	1.00	1.0	25.5
			150×150×150					27.5			
			150×150×150					26.3			
HY2020-0783	----	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月30日	29	标准养护	23.6	1.00	1.0	24.2
			150×150×150					25.9			
			150×150×150					23.2			
HY2020-0784	----	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月30日	29	标准养护	24.1	1.00	1.0	24.0
			150×150×150					20.8			
			150×150×150					27.2			
(以下空白)											
备注	----		该组样品HY2020-0782合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2020-0783合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2020-0784合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。								
			监督单位：汕尾市住建局								
			监督人：徐绿琪								

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0058

第1页 共1页

批准: 杨少雄

审核: 

校核: 

试验: 黄健青 陈斌

混凝土抗压强度检验报告



委托编号: W-HY2020-0458

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称：陆丰市伟创混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别： 监督抽检

送样日期: 2020年12月24日

報告日期：2020年12月29日

报告编号: B-HY2020-0470

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个别强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0715	广东水利水电第十工程局公司 丰市碣石海洋工程基地公关区域配套工程 栏杆 安装	C25	150×150×150	2020年11月26日	2020年12月24日	28	标准养护	26.3	1.00	1.0	26.8
			150×150×150					26.3			
			150×150×150					27.7			
HY2020-0716	广东水利水电第十工程局公司 丰市碣石海洋工程基地公关区域配套工程 栏杆 安装	C25	150×150×150	2020年11月26日	2020年12月24日	28	标准养护	26.6	1.00	1.0	25.6
			150×150×150					24.8			
			150×150×150					25.5			
HY2020-0717	广东水利水电第十工程局公司 丰市碣石海洋工程基地公关区域配套工程 栏杆 安装	C25	150×150×150	2020年11月26日	2020年12月24日	28	标准养护	26.7	1.00	1.0	26.6
			150×150×150					27.9			
			150×150×150					25.3			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2020-0715达到设计强度等级的107%。该组样品HY2020-0716达到设计强度等级的102%。该组样品HY2020-0717达到设计强度等级的106%。										
	<div> <div>监督单位：汕尾市住建局</div> <div>监督人：徐绿琪</div> </div>										

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准（完整复制除外）。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0056

第1页 共1页

批准: 林少辉 审核: 陈少辉 校核: 陈少辉 试验: 黄健青 陈少辉

混凝土抗压强度检验报告



委托编号: W-HY2020-0459

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 陆丰市忠建实业有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月24日

报告日期：2020年12月29日

报告编号: B-HY2020-0471

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个 别 强 度 (MPa)	尺 寸 系 数	养 护 系 数	强 度 代 表 值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0718	内湖碧桂园14栋. 十五层梁板	C30	150×150×150	2020年11月26日	2020年12月24日	28	标准养护	35.0	1.00	1.0	34.8
			150×150×150					35.0			
			150×150×150					34.5			
HY2020-0719	内湖碧桂园14栋. 十五层梁板	C30	150×150×150	2020年11月26日	2020年12月24日	28	标准养护	34.5	1.00	1.0	33.6
			150×150×150					32.7			
			150×150×150					33.6			
HY2020-0720	内湖碧桂园14栋. 十五层梁板	C30	150×150×150	2020年11月26日	2020年12月24日	28	标准养护	35.6	1.00	1.0	34.2
			150×150×150					31.3			
			150×150×150					35.7			
(以下空白)											

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0061

第1页 共1页

批准: 林少辉 审核: 廖红 校核: 廖红 试验: 黄健青 陈斌

混凝土抗压强度检验报告



委托编号: W-HY2020-0460

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称：汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别： 监督抽检

送样日期: 2020年12月24日

報告日期：2020年12月29日

报告编号: B-HY2020-0472

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个别强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0721	----	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养 护	44.0	1.00	1.0	42.4
			150×150×150					38.2			
			150×150×150					44.9			
HY2020-0722	----	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养 护	40.8	1.00	1.0	41.2
			150×150×150					42.1			
			150×150×150					40.6			
HY2020-0723	----	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养 护	37.7	1.00	1.0	41.1
			150×150×150					41.8			
			150×150×150					43.8			
(以下空 白)											
备注	----		该组样品HY2020-0721达到设计强度等级的141%。该组样品HY2020-0722达到设计强度等级的137%。该组样品HY2020-0723达到设计强度等级的137%。								
			监督单位：汕尾市住建局								
			监督人：徐绿琪								

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准（完整复制除外）。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0064

第1页 共1页

批准: 林名辉 审核: 廖志 校核: 廖志 试验: 黄健青 陈斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0461

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称：汕尾市兴业混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别： 监督抽检

送样日期: 2020年12月24日

報告日期：2020年12月29日

报告编号: B-HY2020-0473

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个别强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0724	地面	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养护	29.7	1.00	1.0	30.2
			150×150×150					31.5			
			150×150×150					29.3			
HY2020-0725	地面	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养护	29.3	1.00	1.0	30.2
			150×150×150					30.8			
			150×150×150					30.5			
HY2020-0726	地面	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养护	30.9	1.00	1.0	31.0
			150×150×150					29.9			
			150×150×150					32.2			
(以下空白)											
备注	-----										
<div> <div>该组样品HY2020-0724达到设计强度等级的101%。该组样品HY2020-0725达到设计强度等级的101%。该组样品HY2020-0726达到设计强度等级的103%。</div> <div> <div>监督单位：汕尾市住建局</div> <div>监督人：徐绿琪</div> </div> </div>											

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0063

第1页 共1页

批准: 林勇辉 审核: 廖伟 校核: 廖伟 试验: 黄健青 陈斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0466

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称：汕尾市中稳混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月24日

报告日期: 2020年12月29日

报告编号: B-HY2020-0474

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个别强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0731	汕尾万象天地(E17-C地块)条基 围梁	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养护	37.2	1.00	1.0	36.6
			150×150×150					36.5			
			150×150×150					36.2			
HY2020-0732	汕尾万象天地(E17-C地块)条基 围梁	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养护	36.8	1.00	1.0	36.4
			150×150×150					34.5			
			150×150×150					37.8			
HY2020-0733	汕尾万象天地(E17-C地块)条基 围梁	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养护	37.8	1.00	1.0	36.5
			150×150×150					36.1			
			150×150×150					35.5			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2020-0731达到设计强度等级的122%。该组样品HY2020-0732达到设计强度等级的121%。该组样品HY2020-0733达到设计强度等级的122%。										

	监督单位: 汕尾市住建局										
监督人: 徐绿琪											

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准（完整复制除外）。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0062

第1页 共1页

批准: 林少辉 审核: 廖俊 校核: 廖俊 试验: 黄健青 陈斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0468

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称：陆丰市吉泓源混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

报告日期：2020年12月30日

报告编号: B-HY2020-0475

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	强度代表值			
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)			个别强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
HY2020-0735	碣石玄武山/基础	C25	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养护	24.3	1.00	1.0	24.1
			150×150×150					20.4			
			150×150×150					24.1			
HY2020-0736	碣石玄武山/基础	C25	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养护	23.9	1.00	1.0	22.5
			150×150×150					21.0			
			150×150×150					22.7			
HY2020-0737	碣石玄武山/基础	C25	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养护	23.9	1.00	1.0	22.4
			150×150×150					22.1			
			150×150×150					21.3			
(以下空白)											

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准（完整复制除外）。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660) 3343755

工程代码: GC2020-0072

第1页 共1页

批准: 林乃祥 审核: 廖俊 校核: 廖俊 试验: 黄伟峰 陈斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0469

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称：陆丰市富成源混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

报告日期: 2020年12月30日

报告编号: B-HY2020-0476

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个 别 强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0738	龙湖湾/人行车道	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	29.9	1.00	1.0	28.6
			150×150×150					27.2			
			150×150×150					28.7			
HY2020-0739	龙湖湾/人行车道	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	30.3	1.00	1.0	29.7
			150×150×150					28.0			
			150×150×150					30.8			
HY2020-0740	龙湖湾/人行车道	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	29.2	1.00	1.0	30.0
			150×150×150					31.0			
			150×150×150					29.8			
(以下空白)											

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0071

第1页 共1页

批准: 杨昌程

审核:

校核:

试验:

混凝土抗压强度检验报告



委托编号: W-HY2020-0470

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市富丽混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

報告日期：2020年12月30日

报告编号: B-HY2020-0485

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个别强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0741	恒悦龙湾5#楼28层墙柱	C35	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	49.7	1.00	1.0	50.9
			150×150×150					50.4			
			150×150×150					52.6			
HY2020-0742	恒悦龙湾5#楼28层墙柱	C35	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	48.5	1.00	1.0	46.1
			150×150×150					45.7			
			150×150×150					44.0			
HY2020-0743	恒悦龙湾5#楼28层墙柱	C35	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	51.1	1.00	1.0	50.5
			150×150×150					53.3			
			150×150×150					47.2			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2020-0741合格。。该组样品HY2020-0742合格。。该组样品HY2020-0743合格。。										
	<div> <div>监督单位: 汕尾市住建局</div> <div>监督人: 徐绿琪</div> </div>										

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0065

第1页 共1页

批准: 林万祥 审核: 廖红 校核: 廖红 试验: 黄佳青 陈斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0471

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称：汕尾市顺丰达建材有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

报告日期：2020年12月29日

报告编号: B-HY2020-0477


样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	检 验 专 用 章			
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)			个别强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
HY2020-0744	路面	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养 护	38.8	1.00	1.0	37.4
			150×150×150					36.9			
			150×150×150					36.4			
HY2020-0745	路面	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养 护	37.4	1.00	1.0	37.7
			150×150×150					38.2			
			150×150×150					37.4			
HY2020-0746	路面	C30	150×150×150	2020年11月27日	2020年12月25日	28	标准养 护	38.1	1.00	1.0	37.4
			150×150×150					37.5			
			150×150×150					36.6			
(以下空 白)											
备注	----		该组样品HY2020-0744达到设计强度等级的125%。该组样品HY2020-0745达到设计强度等级的126%。该组样品HY2020-0746达到设计强度等级的125%。								
			监督单位: 汕尾市住建局								
			监督人: 徐绿琪								

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0052

第1页 共1页

批准: 林昌祥 审核: 廖俊 校核: 廖俊 试验: 黄佳青 陈斌



报告编号: B-HY2020-0486

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准（完整复制除外）。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码：GC2020-0060

工程代码: GC2020-0060

批准: 林马祥 审核: 廖俊 校核: 廖俊 试验: 黄健青 陈斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0473

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市富丽混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

报告日期: 2020年12月30日

报告编号: B-HY2020-0487

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个 别 强 度 (MPa)	尺 寸 系 数	养 护 系 数	强 度 代 表 值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0750	东泰医院(柱)	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养护	37.0	1.00	1.0	36.5
			150×150×150					35.6			
			150×150×150					36.8			
HY2020-0751	东泰医院(柱)	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养护	36.5	1.00	1.0	35.5
			150×150×150					36.3			
			150×150×150					33.6			
HY2020-0752	东泰医院(柱)	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养护	32.2	1.00	1.0	34.8
			150×150×150					36.2			
			150×150×150					36.0			
(以下空白)											
备注	-----		该组样品HY2020-0750合格。。该组样品HY2020-0751合格。。该组样品HY2020-0752合格。。								
			<div> <div>监督单位: 汕尾市住建局</div> <div>监督人: 徐绿琪</div> </div>								

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0065

第1页 共1页

批准: 杨子辉 审核: 廖俊 校核: 廖俊 试验: 黄健 陈斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0474

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 海丰县广建混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

报告日期：2020年12月30日

报告编号: B-HY2020-0488

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个 别 强 度 试 验 结 果			
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)			强度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
HY2020-0753	海丰县公平水库 引水入城 高压 电塔档墙	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养 护	35.8	1.00	1.0	36.7
			150×150×150					34.4			
			150×150×150					40.0			
HY2020-0754	海丰县公平水库 引水入城 高压 电塔档墙	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养 护	43.0	1.00	1.0	41.7
			150×150×150					40.6			
			150×150×150					41.4			
HY2020-0755	海丰县公平水库 引水入城 高压 电塔档墙	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养 护	42.9	1.00	1.0	34.5
			150×150×150					34.5			
			150×150×150					31.8			
(以下空 白)											
备注	-----		该组样品HY2020-0753合格。。该组样品HY2020-0754合格。。该组样品HY2020-0755合格。。								
			<div> <div>监督单位: 汕尾市住建局</div> <div>监督人: 徐绿琪</div> </div>								

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0033

第1页 共1页

批准: 林昌辉 审核: 廖俊 校核: 廖俊 试验: 黄健 郑斌



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0475

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称：陆丰市实兴建材有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别： 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

報告日期：2020年12月30日

报告编号: B-HY2020-0489


样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	强度	尺寸	养护	强度
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)			个别强 度 (MPa)	系数	系数	代表值 (MPa)
HY2020-0756	陆丰碧桂园天玺湾二期10号楼26层墙柱天面梁板	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养护	39.5	1.00	1.0	39.8
			150×150×150					39.5			
			150×150×150					40.3			
HY2020-0757	陆丰碧桂园天玺湾二期10号楼26层墙柱天面梁板	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养护	42.4	1.00	1.0	42.1
			150×150×150					42.6			
			150×150×150					41.3			
HY2020-0758	陆丰碧桂园天玺湾二期10号楼26层墙柱天面梁板	C30	150×150×150	2020年12月02日	2020年12月30日	28	标准养护	38.8	1.00	1.0	40.3
			150×150×150					41.0			
			150×150×150					41.1			
(以下空白)											
备注	-----		该组样品HY2020-0756合格。。该组样品HY2020-0757合格。。该组样品HY2020-0758合格。。								
			<div> <div>监督单位：汕尾市住建局</div> <div>监督人：徐绿琪</div> </div>								

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准（完整复制除外）。
2. 地址：汕尾市城区滨海风苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0057

第1页 共1页

批准: 林昌铨 审核: 廖小 校核: 廖小 试验: 黄伟青 陈斌



报告编号: B-HY2020-0490

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

批准:

审核:

校核:

试验:



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0477

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 陆河县塔牌混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

报告日期: 2020年12月30日

报告编号: B-HY2020-0478

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	个 别 强 度 (MPa)	尺 寸 系 数	养 护 系 数	强 度 代 表 值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0762	富航城十五层梁板	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	34.2	1.00	1.0	35.6
			150×150×150					35.4			
			150×150×150					37.1			
HY2020-0763	富航城十五层梁板	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	33.6	1.00	1.0	33.7
			150×150×150					31.1			
			150×150×150					36.5			
HY2020-0764	富航城十五层梁板	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	36.8	1.00	1.0	35.5
			150×150×150					37.2			
			150×150×150					32.6			
(以下空白)											

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660) 3343755

工程代码: GC2020-0041

第1页 共1页

批准: 李昌祥

审核:

校核:

试验:



混凝土抗压强度检验报告

委托编号: W-HY2020-0478

委托单位：汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称：陆河县新华通混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别： 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

報告日期：2020年12月30日

报告编号: B-HY2020-0479

样品 编号	工程部位	强度 等级	样 品			龄期 (d)	养护 条件	检 验 专 用 章			
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)			个别强 度 (MPa)	尺寸 系数	养护 系数	强度 代表值 (MPa)
HY2020-0765	----	C30	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养 护	34.6	1.00	1.0	33.8
			150×150×150					32.2			
			150×150×150					34.6			
HY2020-0766	----	C30	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养 护	35.3	1.00	1.0	33.5
			150×150×150					34.8			
			150×150×150					30.3			
HY2020-0767	----	C30	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养 护	35.2	1.00	1.0	33.2
			150×150×150					31.0			
			150×150×150					33.3			
(以下空 白)											
备注	----		该组样品HY2020-0765合格。。该组样品HY2020-0766合格。。该组样品HY2020-0767合格。。								
			<div> <div>监督单位：汕尾市住建局</div> <div>监督人：徐绿琪</div> </div>								

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准（完整复制除外）。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码: GC2020-0039

第1页 共1页

批准: 林昌辉 审核: 廖红 校核: 廖红 试验: 黄健 陈斌



汕尾市建筑工程质量检测站

混凝土抗压强度检验报告



委托编号: W-HY2020-0479

委托单位: 汕尾市住建局

检验单位: (盖章)

工程名称: 陆河县泰安混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2020年12月28日

报告日期: 2020年12月30日

报告编号: B-HY2020-0480

检验专用章

样品编号	工程部位	强度等级	样 品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2020-0768	水唇吉管区田心阁区基础	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	30.0	1.00	1.0	30.0
			150×150×150					29.4			
			150×150×150					30.6			
HY2020-0769	水唇吉管区田心阁区基础	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	30.6	1.00	1.0	30.8
			150×150×150					31.5			
			150×150×150					30.2			
HY2020-0770	水唇吉管区田心阁区基础	C25	150×150×150	2020年12月01日	2020年12月29日	28	标准养护	30.3	1.00	1.0	30.1
			150×150×150					31.2			
			150×150×150					28.9			
(以下空白)											

该组样品HY2020-0768合格。。该组样品HY2020-0769合格。。该组样品HY2020-0770合格。。

备注: ----

监督单位: 汕尾市住建局

监督人: 徐绿琪

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号; 电话: (0660) 3343755

工程代码: GC2020-0040

第1页 共1页

批准: 林少锋 审核: 陈少锋 校核: 陈少锋 试验: 黄伟清 郭晓华