

国道 236 线汕尾市区长富左桥等四座桥梁中修工程 施工图设计专家组审查意见

2021年07月06日下午，汕尾市公路事务中心组织召开了国道 236 线汕尾市区长富左桥等四座桥梁中修工程施工图设计专家评审会。参加会议的单位有：汕尾市交通运输局、特邀专家（名单附后）。与会代表听取设计单位汕尾市交通规划勘察设计院的汇报，对施工图设计文件进行审查，提出如下审查意见：


一、总体评价

施工图设计文件内容详细，图表清晰，资料齐全，设计方案基本合理，编制深度基本满足交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，同意通过施工图设计评审。设计文件经修编完善后，报主管部门审批。

二、主要问题和建议

- 1、对各种桥梁病害状况，应加强现场调查合理确定加固方案。
- 2、补充桥梁和病害的原因分析。
- 3、完善桥梁技术标准方案，设计荷载及拟建历史等资料。
- 4、建议长富左桥病害比较严重的部分主梁，采用粘贴钢板处理；强化对盖梁加固处理设计；建议结合检测情况更换全桥支座。
- 5、鉴于东洲左桥桥面板病害比较多，建议采用多种方案比选，择优确定加固措施。
- 6、完善各种病害处治施工工艺。
- 7、优化护栏设计与道路防撞等级相对应。
- 8、核实预算指标，合理控制工程投资。



9、吸纳与会代表其他合理意见。

专家组： 

2021 年 07 月 06 日

国道 236 线汕尾市区长富左桥等四座桥梁中修工程、 省道 S241 线涉及公路地质灾害隐患点整治工程 施工图设计审查专家签到表

2021 年 7 月 6 日

序号	姓名	单位	职务	职称或执业资格	证书编号	联系电话	签名	备注
1	李映龙	揭阳市公路勘察设计院	副院长	路桥高级工程师	粤高证字第 0700101079338 号	13828197127		
2	冯伟强	汕尾市公路建设有限公司	副经理	路桥工程师	粤中证证字第 0600102329299 号	13927907292		
3	骆科亮	汕尾市公路建设有限公司	工程师	路桥工程师	粤中证证字第 1100102099463 号	13502586668	