

# 汕尾市城区 X124 线埔尾桥危桥改建工程 一阶段施工图设计审查会专家组评审意见

2021 年 12 月 22 日下午 3 时，汕尾市公路事务中心在一楼会议室组织召开了汕尾市城区 X124 线埔尾桥危桥改建工程一阶段施工图设计审查会议，参加会议的有市交通运输局、捷胜镇人民政府等单位的代表以及特邀专家（具体名单附后），会议听取了设计单位惠州市道路桥梁勘察设计院对施工图设计的介绍，并对施工图设计文件进行了认真的审阅和讨论，提出审查意见如下：

## 一、总体评价

（一）专家组认为编制完成的一阶段施工图设计文件内容基本齐全，文件深度总体上符合交通部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的要求。

（二）提交的一阶段施工图设计文件基本符合《工程建设标准强制性条文》等现行标准规范的要求。

（三）设计文件基本上符合安全可靠、经济合理及技术先进的原则。基本体现了工艺成熟，符合标准化、机械化施工的要求。

（四）一阶段施工图设计文件需进一步细化设计，对存在的不足之处，建议按专家组意见进行修改完善。

## 二、对一阶段施工图设计审查意见

- 1、建议增加耐久性设计说明;
- 2、补充设计水位等水文资料;
- 3、箱涵基础松木桩加固平面图中桩位建议采用梅花型布置,并标注桩间距;
- 4、建议优化箱涵结构,确定箱涵地基承载力要求;
- 5、箱涵搭板与路面相接处建议设置枕梁及补充涵背回填设计图;
- 6、施工图预算:调整部分指标及费率取值,合理控制工程造价。
- 7、吸纳与会代表其他合理意见。



专家组组长(签名): 吴丁兴

专家组成员(签名): 冯红 张仲宏

2021年12月22日

# 汕尾市城区 X124 线埔尾桥危桥改建工程、汕尾市城区 Y110 线捷胜桥危桥 改建工程一阶段施工图设计审查专家签到表

2021 年 12 月 22 日

| 序号 | 姓名  | 单位               | 职务 | 职称或执<br>业资格 | 证书编号                      | 联系电话        | 签名                                                                                  | 备注 |
|----|-----|------------------|----|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 吴丁兴 | 广州华晖交通技术有限公<br>司 |    | 高级工程<br>师   | 880025510                 | 13466938316 |  |    |
| 2  | 安声坚 | 海丰县公路事务中心        |    | 路桥工程<br>师   | 1100102007779             | 13929380089 |  |    |
| 3  | 骆科亮 | 汕尾市公路建设有限公司      |    | 路桥工程<br>师   | 粤中职证字第<br>1100102099463 号 | 13502586668 |  |    |
|    |     |                  |    |             |                           |             |                                                                                     |    |
|    |     |                  |    |             |                           |             |                                                                                     |    |
|    |     |                  |    |             |                           |             |                                                                                     |    |