



监测报告

(汕)环境监测(WR)字(2013)第 0162 号

项目名称：海丰县城污水处理厂污水监测、企业
自测化学需氧量和氨氮比对

委托单位：海丰县广业环保有限公司

监测类别：化学需氧量和氨氮为监督性监测，其
他项目为委托监测

报告日期：2013 年 4 月 28 日




汕尾市环境保护监测站

报 告 编 制 说 明

1.本站保证监测的科学性、公证性和准确性，对监测数据负监测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2.本站的采样程序按照有关环境监测技术规范和本站的程序文件、作业指导书执行。

3.报告无复核人、审核人、签发人（授权签字人）签名，或涂改，或未盖本站“业务专用章”、章、骑缝章均无效。

4.委托送检检测数据仅对来样负检测技术责任。

5.对本报告若有疑问，请向本站查询，来函、来电请注明报告编号。
对监测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向本站提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。

6.未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

汕尾市环境保护监测站

电话：0660-3318148

传真：0660-3336808

E-mail: swjcz@21cn.com

地址：汕尾市城区凤苑路 15 栋五楼

邮编：516600

1. 监测目的和依据

受海丰县广业环保有限公司委托,我站依据有关监测技术规范的要求,于 2013 年 4 月 2 日对海丰县城污水处理厂的污水进行监测,并与该厂企业自测的化学需氧量、氨氮监测数据进行比对。现将监测结果汇总报告如下:

2. 监测结果

2.1 污水

2.1.1 监测点位: 1#处理前污水入水口、2#处理后排污口。

2.1.2 监测项目: 化学需氧量(COD_{Cr})、生化需氧量(BOD₅)、悬浮物(SS)、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂(LAS)、总氮(TN)、氨氮(NH₃-N)、总磷(TP)、色度、pH 值、汞(Hg)、镉(Cd)、砷(As)、铅(Pb)、总铬(TCr)、六价铬(Cr⁶⁺)和粪大肠菌群数合计 18 项。

2.1.3 采样日期: 2013 年 4 月 2 日。

2.1.4 采样频率: 监测 4 次。

2.1.5 采样人员: 朱佛南、黄舜辉。

2.1.6 分析人员: 夏一聪、郑延斐等。

2.1.7 监测项目方法依据见表 2-1。

表 2-1 监测项目方法依据

序号	监测项目	依据标准/规范	最低检出限 (mg/L)
1	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989	10
2	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	0.5
3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—
4	动植物油	水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996	0.004
5	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996	0.004
6	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05
7	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 GB/T 11894-1989	0.05
8	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025

序号	监测项目	依据标准/规范	最低检出限 (mg/L)
9	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01
10	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 GB/T 11903-1989	—
11	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	—
12	汞	原子荧光法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 2002 年	0.00005
13	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475—1987	0.001
14	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004
15	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475—1987	0.001
16	总铬	火焰原子吸收法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 2002 年	0.001
17	砷	原子荧光法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 2002 年	0.0005
18	粪大肠菌群数	委托汕尾市疾病预防控制中心化验室分析	—

2.1.8 监测当日工况见表 2-2。

序号	污水处理厂设计 处理规模	监测当日污水 处理厂进口 流量 (吨/小时)	监测当日污水 处理厂出口 流量 (吨/小时)	监测当日污 水处理厂进 口水量 (吨)	监测当日 累计废水 排放量 (吨)
第一次	8 万吨/天	2888	2556	47800	47800
第二次		2934	2621		
第三次		2790	2512		
第四次		2768	2445		
日均值		2845	2534		

注：监测当日污水处理量为记录该企业在线监测数据。

2.1.9 监测结果见表 2-3

表 2-3 污水水质监测结果表 单位: mg/L(pH 值无量纲, 粪大肠菌群数: 个/升, 色度: 倍)

监测日期	序号	检验项目	监测结果													排放标 准限值
			1#处理前污水入水口						2#处理后排污口							
			第一次	第二次	第三次	第四次	日均值或范围	第一次	第二次	第三次	第四次	日均值或范围				
2013年4月 2日	1	化学需氧量	191	150	171	159	168	23.8	21.6	19.4	21.2	21.5	≤40mg/L			
	2	五日生化需 氧量	71.1	57.9	74.8	53.4	64.3	14.1	13.4	15.6	13.9	14.2	≤20mg/L			
	3	悬浮物	151	136	164	122	143	9	12	11	11	11	≤20mg/L			
	4	动植物油	2.37	2.25	2.43	2.34	2.35	0.287	0.276	0.288	0.275	0.282	≤3mg/L			
	5	石油类	0.234	0.225	0.217	0.227	0.226	0.037	0.031	0.029	0.034	0.033	≤3mg/L			
	6	阴离子表面 活性剂	3.57	3.56	3.58	3.59	3.58	0.63	0.63	0.64	0.66	0.64	≤1mg/L			
	7	总氮	23.0	23.0	22.9	22.9	23.0	11.1	11.1	11.0	11.0	11.0	≤20mg/L			
	8	氨氮	18.5	17.1	17.8	17.3	17.7	1.63	1.68	1.74	1.68	1.68	≤8(15)mg/L			
	9	总磷	2.20	2.21	2.07	2.09	2.14	0.66	0.66	0.60	0.60	0.63	≤1mg/L			
	10	色度	50	50	50	50	50	2	2	2	2	2	≤30mg/L			
	11	pH 值	6.34	6.29	6.34	6.27	6.27~6.34	6.73	6.65	6.86	6.91	6.65~6.91	6~9			
	12	汞	0.00007	0.00006	0.00006	0.00008	0.00007	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	≤0.001mg/L			
	13	铜	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤0.01mg/L			

监测日期	序号	检验项目	监测结果											排放标准 限值	
			1 [#] 处理前污水入水口								2 [#] 处理后排污口				
			第一次	第二次	第三次	第四次	日均值或范围	第一次	第二次	第三次	第四次	日均值或范围			
2013年4月 2日	14	砷	0.0019	0.0021	0.0020	0.0021	0.0020	0.0020	0.0008	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	≤0.1mg/L	
	15	铅	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤0.1mg/L	
	16	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05mg/L	
	17	总铬	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤0.1mg/L	
	18	粪大肠 菌群数	--	--	--	--	--	490	1600	1600	1600	1600	490~1600	≤10 ⁴ 个/L	

注：(1)污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准(其中COD按照BOT合同核定排放标准为40mg/L)对排放执行标准如有异议，以管理部门核定为准(其中氨氮排放标准：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。);

(2)未检出项目以其监测方法的最低检出限值报出，并在后面加注(L); 监测结果大于其监测方法的监测上限时，以其监测方法的最大测量值报出，并在后面加注(G)。

表 2-4 本站监测的化学需氧量、氨氮数据与海丰县城污水处理厂企业自测的化学需氧量、氨氮数据对比情况表

监测日期	序号	监测单位	检验项目	监测结果										监测方法依据		
				1#处理前污水入水口					数据对 相对误差 (%)	2#处理后排污口					数据对 相对误差 (%)	
				第一次	第二次	第三次	第四次	日均值		第一次	第二次	第三次	第四次			日均值
2013年4月2日	1	本站	化学需氧量	191	150	171	159	168	+3.9	23.8	21.6	19.4	21.2	21.5	绝对误差 -4	见表 2-1 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989
	2	企业自测		176.4	165.8	173.2	182.5	174.5		16.4	17.3	17.9	18.2	17.5		
	3	本站	氨氮	18.5	17.1	17.8	17.3	17.7	-7.0	1.63	1.68	1.74	1.68	1.68	+1.2	见表 2-1 纳氏试剂分光光度法 《水和废水监测分析方法》 (第四版)
	4	企业自测		17.23	16.88	16.24	15.49	16.46		1.62	1.69	1.72	1.76	1.70		

注：数据对相对误差计算方法为 $A=(X_1-B_1)/B_1 \times 100\%$ ，式中：A——实际水样比对监测误差，%； X_1 ——企业自测污水日均值； B_1 ——本站测定污水日均值；当 $(COD_{Cr}) < 30mg/L$ 时，数据对绝对误差计算方法为 $A=X_1-B_1$ ，式中：A——实际水样比对监测误差； X_1 ——企业自测污水 COD 日均值； B_1 ——本站测定污水 COD 日均值。

注：数据对相对误差计算方法为 $A = (X_1 - B_1) / B_1 \times 100\%$ ，式中：A——实际水样比对监测误差，%； X_1 ——企业自测污水日均值； B_1 ——本站测定污水日均值；当 $(COD_{Cr}) < 30 \text{mg/L}$ 时，数据对绝对误差计算方法为 $A = X_1 - B_1$ ，式中：A——实际水样比对监测误差； X_1 ——企业自测污水 COD 日均值； B_1 ——本站测定污水 COD 日均值。

编制：

(周) 周 津

复核：

张 永 洲

审核：

张 永 洲

发：

张 永 洲

签

签 发 人：□ 技术负责人/高级工程师 □ 质量负责人/工程师

签发日期：2013 年 4 月 2 日