



监测报告

(汕)环境监测(WR)字(2015)第 0163 号

项目名称:	污水处理厂污水监测、企业自测化学需氧量和氨氮比对监测
委托单位:	汕尾市环境保护局
受检单位:	汕尾市广业环保产业有限公司(汕尾市西区污水处理厂(汕尾市污水处理厂))
监测类别:	监督性监测
报告日期:	2015 年 5 月 15 日



汕尾市环境保护监测站



报 告 编 制 说 明

- 1.本站保证监测的科学性、公证性和准确性，对监测数据负监测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2.本站的采样程序按照有关环境监测技术规范和本站的程序文件、作业指导书执行。
- 3.报告无复核人、审核人、签发人（授权签字人）签名，或涂改，或未盖本站“业务专用章”、章、骑缝章均无效。
- 4.委托送检检测数据仅对来样负检测技术责任。
- 5.对本报告若有疑问，请向本站查询，来函、来电请注明报告编号。对监测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向本站提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
- 6.未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

汕尾市环境保护监测站

电话：0660-3318148

传真：0660-3336808

E-mail: swjcz@21cn.com

地址：汕尾市城区凤苑路 15 栋五楼

邮编：516600

1. 监测目的和依据

根据《广东省环境保护厅关于印发<2015 年广东省环境监测方案>的通知》(粤环(2015)22 号)和《关于加强我省污染物总量减排监测体系考核工作的通知》(粤环办函(2014)61 号)要求并受汕尾市环境保护局委托,我站依据有关监测技术规范的要求,于 2015 年 4 月 14 日对汕尾市广业环保产业有限公司(汕尾市西区污水处理厂(汕尾市污水处理厂))的污水进行监督性监测,并与该厂企业自测的化学需氧量、氨氮监测数据进行比对监测。

2. 企业信息

名称	汕尾市西区污水处理厂(汕尾市污水处理厂)				
地址	汕尾市区汕马路下洋村			邮编	516600
联系人	林耿明	固定电话	0660-3359600	手机	
废水处理工艺	A ² /O				
废水处理设施名称	城市生活污水处理设施				
处理设施设计处理量(万吨/日)	5				
处理设施实际处理量(万吨/日)	3.31				
进水中工业废水和生活废水比例(工业废水:生活废水)	/				
废水排放规律	连续排放				
废水排放去向	汕尾港				
纳污水体功能区类别	海水水质标准(GB3097-1997)三类标准				
环评批复对在线设备要求及文号	无				
排污口位置	东经: 115 度 19 分 59.0 秒, 北纬: 22 度 47 分 18.4 秒				
排污口规范化情况	已设置排污口标示牌, 安装了电磁流量计, 未设置明渠。				
安装位置是否规范	是				

3. 监测结果

3.1 污水

3.1.1 监测点位: 1[#]处理前污水入水口、2[#]处理后排污口。

3.1.2 监测项目: 化学需氧量(COD_{Cr})、生化需氧量(BOD₅)、悬浮物(SS)、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂(LAS)、总氮(TN)、氨氮(NH₃-N)、总磷(TP)、色度、pH 值、汞(Hg)、镉(Cd)、砷(As)、铅(Pb)、总铬(TCr)、六价铬(Cr⁶⁺)和粪大肠菌群数合计 18 项。

3.1.3 采样日期: 2015 年 4 月 14 日。

3.1.4 采样频率：监测 4 次。

3.1.5 采样人员：安丽苑、克兢华。

3.1.6 分析人员：李健超、高开民等。

3.1.7 监测项目方法依据见表 3-1。

表 3-1 监测项目方法依据

序号	监测项目	依据标准/规范	最低检出限 (mg/L)
1	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989	10
2	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	0.5
3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—
4	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012	0.04
5	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012	0.04
6	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05
7	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05
8	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025
9	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01
10	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 GB/T 11903-1989	—
11	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	—
12	汞	原子荧光法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 2002 年	0.00004
13	镉	电感耦合等离子体发射光谱法 《水和废水监测分析方法》(第四版)(B) 国家环境保护总局 (2002 年)	0.001
14	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004

序号	监测项目	依据标准/规范	最低检出限 (mg/L)
15	铅	电感耦合等离子发射光谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)(B)国家环境保护总局(2002年)	0.002
16	总铬	电感耦合等离子发射光谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)(B)国家环境保护总局(2002年)	0.0003
17	砷	原子荧光法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 2002年	0.0002
18	粪大肠菌群数	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) HJ/T 347-2007	—

3.1.8 监测当日工况见表 3-2。

序号	污水处理厂设计处理规模	监测当日污水处理厂进口流量 (吨/小时)	监测当日污水处理厂出口流量 (吨/小时)	监测当日污水处理厂进口水量(吨)	监测当日累计废水排放量 (吨)
第一次	5 万吨/天	1272	1255	33252	33086
第二次		1175	1158		
第三次		1315	1302		
第四次		1085	1055		
日均值		1385	1378		

注：监测当日污水处理量为记录该企业在线监测数据。

3.1.9 监测结果见表 3-3，比对结果见表 3-4。

表 3-3 污水水质监测结果表 单位: mg/L(pH 无量纲, 粪大肠菌群数: 个/升, 色度: 倍)

采样日期	序号	检验项目	监测结果												排放标 准限值
			1 [#] 处理前污水入水口								2 [#] 处理后排污口				
			第一次	第二次	第三次	第四次	日均值或范围	第一次	第二次	第三次	第四次	日均值或范围			
2015年4月 14日	1	化学需氧量	282	280	268	262	273	26.1	26.9	25.7	26.2	26.2	26.2	≤60	
	2	五日生化需 氧量	88.4	89.7	81.4	82.1	85.4	15.0	14.8	14.1	14.6	14.6	14.6	≤30	
	3	悬浮物	148	145	149	144	146	12	11	10	11	11	11	≤30	
	4	动植物油	14.52	14.58	15.04	15.11	14.81	1.31	1.42	1.34	1.37	1.36	1.36	≤5	
	5	石油类	5.41	5.47	6.03	5.84	5.69	0.51	0.55	0.54	0.52	0.53	0.53	≤5	
	6	阴离子表 面活性剂	4.47	4.43	4.48	4.45	4.46	0.88	0.87	0.89	0.86	0.88	0.88	≤2	
	7	总氮	22.2	22.4	22.3	22.1	22.2	10.9	10.6	10.8	10.6	10.7	10.7	≤15	
	8	氨氮	14.5	14.8	14.7	14.6	14.6	0.321	0.328	0.315	0.321	0.321	0.321	≤8（15）	
	9	总磷	2.37	2.40	2.38	2.40	2.39	0.86	0.84	0.85	0.85	0.85	0.85	≤1.0	
	10	色度	50	50	50	50	50	2	2	2	2	2	2	≤40	
	11	pH 值	7.47	7.42	7.44	7.45	7.42~7.47	6.98	6.97	6.94	6.95	6.94~6.98	6.94~6.98	6-9	
	12	汞	0.00017	0.00023	0.00024	0.00019	0.00021	0.00016	0.00017	0.00014	0.00011	0.00014	0.00014	≤0.001	
	13	镉	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤0.01	



采样日期	序号	检验项目	监测结果											排放标 准限值
			1#处理前污水入水口						2#处理后排污口					
			第一次	第二次	第三次	第四次	日均值或范围	第一次	第二次	第三次	第四次	日均值或范围		
2015年4月 14日	14	砷	0.0048	0.0039	0.0052	0.0047	0.0046	0.0037	0.0032	0.0035	0.0036	0.0035	≤0.1	
	15	铅	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.1	
	16	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	
	17	总铬	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.1	
	18	粪大肠 菌群数	460000	460000	490000	490000	460000~ 490000	5400	3500	5400	5400	3500~5400	≤10 ⁴ 个/L	

注：(1)污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。

注: (1)污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准的严者, 对排放标准如有异议, 以管理部门核定为准 (其中氨氮排放标准: 括号外数值为水温>12℃时的控制指标, 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标);

(2)未检出项目以其监测方法的最低检出限值报出, 并在后面加注(L); 监测结果大于其监测方法的监测上限时, 以其监测方法的最大测量值报出, 并在后面加注(G)。

表 3-4 本站监测的化学需氧量、氨氮数据与汕尾市污水处理厂企业自测的化学需氧量、氨氮数据比对情况表

监测日期	序号	监测单位	检验项目	监测结果											监测方法依据		
				1 [#] 处理前污水入水口						数据对 相对误差 (%)	2 [#] 处理后排污口					数据对 相对误差 (%)	
				第一次	第二次	第三次	第四次	日均值	第一次		第二次	第三次	第四次	日均值			
2015 年 4 月 14 日	1	本站	化学需氧量	282	280	268	262	273	-8.1	26.1	26.9	25.7	26.2	26.2	绝对误差 +3.1	见表 3-1	
	2	企业自测		252	248	250	254	251		30.2	28.4	27.4	31.1	29.3			
	3	本站	氨氮	14.5	14.8	14.7	14.6	14.6	+2.7	0.321	0.328	0.315	0.321	0.321	-6.5	见表 3-1	
	4	企业自测		15.3	14.6	14.9	15.0	15.0		0.305	0.300	0.294	0.302	0.300			

注：数据对相对误差计算方法为 $A = (X_n - B_n) / B_n \times 100\%$ ，式中：A——实际水样比对监测误差，%； X_n ——企业自测污水 COD 日均值； B_n ——本站测定污水 COD 日均值；当 $(COD_{Cr}) < 30\text{mg/L}$ 时，数据对绝对误差计算方法为 $A = X_n - B_n$ ，式中：A——实际水样比对监测误差； X_n ——企业自测污水 COD 日均值； B_n ——本站测定污水 COD 日均值。

4. 减排主要污染物去除效率

监测期间，化学需氧量去除效率为 90.4%；氨氮去除效率为 97.8%。



5. 监测结论

经本站监测结果表明:

(1)汕尾市西区污水处理厂(汕尾市污水处理厂)2#处理后排污口所监测项目均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准的严者规定限值要求;

(2)企业自测的化学需氧量、氨氮数据与本站按国标法分析的数据进行比对,比对结果达到《关于印发<广东省重点污染源在线监控系统验收管理规定>及相关验收技术指南>的通知》规定的要求;

(3)减排主要污染物化学需氧量去除效率为 90.4%;氨氮去除效率为 97.8%。

编制:

周生三

复核:

李雄峰

审核:

李长洲

签

发:

李长洲

签发人: ☐ 技术负责人/高级工程师 ☒ 质量负责人/工程师

签发日期: 2015 年 5 月 22 日